



Министерство науки
и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Институт дистанционного
и дополнительного образования



**ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

повышения квалификации

«Современный подход к наладке и эксплуатации систем химико-технологического мониторинга водно-химического режима ТЭС»

Текущий контроль

Текущий контроль проводится в соответствии с характеристиками контрольных заданий и представлен в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика заданий текущего контроля

Наименование дисциплины (модуля)	Форма контроля/ наименование контрольной точки	Пример задания	Критерии оценки
<i>Не предусмотрено</i>			

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по программе проводится в форме зачета, экзамена или отчета о стажировке в соответствии с учебным планом. Характеристика заданий представлена в табл. 2.

Таблица 2

Характеристика заданий промежуточной аттестации

Наименование дисциплины (модуля)	Пример задания	Критерии оценки
Основные положения систем химико-технологического мониторинга. Нормативная документация, регламентирующая системы химико-технологического	Не предусмотрено	Не предусмотрено

мониторинга воды и пара		
Химико-технологический мониторинг на тепловых электростанциях	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Устройства для отбора проб воды и пара для тепловых и атомных электростанций	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Устройства подготовки пробы различных производителей	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Автоматические и лабораторные анализаторы химического контроля	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Опыт разработки, внедрения и эксплуатации систем мониторинга качества воды и пара на ТЭС и АЭС	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Системы управления водно-химическими режимами и их особенности эксплуатации	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Представление информации на автоматизированных рабочих местах. Реализация технологических алгоритмов в системах мониторинга	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Практическое изучение работы с техническими средствами СХТМ	Не предусмотрено	Не предусмотрено

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация по программе проводится в форме *итогового зачета*. Характеристика заданий представлена в табл. 3.

Таблица 3

Характеристика заданий итоговой аттестации

Вид контроля	Краткая характеристика задания	Критерии оценки
Итоговая аттестация	<p>Зачет проходит в форме ответа на билеты. Примерны вопросы билетов: 1. Структура системы химико-технологического мониторинга и ее описание. 2. Варианты устройств отбора пробы воды и пара. Требования к импульсным линиям. 3. Требования к устройствам подготовки пробы. Типы устройств подготовки пробы. 4. Мониторинг показателей качества теплоносителя с помощью приборов автоматического химического контроля: типы приборов, технические характеристики, назначение. 5. Нормируемые и диагностические показатели качества воды, используемые в системах химико-технологического мониторинга. Принципиальная тепловая схема энергоблока указанием точек контроля, контролируемых параметров и обоснованием их выбора. 6. Автоматические системы дозирования корректирующих реагентов. Основные функции систем дозирования корректирующих реагентов. 7. Оценка ионных равновесий в конденсатах при нейтральном водном режиме применительно к энергоблоку с прямоточным котлом. Ионный состав теплоносителя. Основные закономерности и структура математической модели. 8. Модель ионных равновесий в конденсате и питательной воде при аммиачном водном режиме. Ионный состав теплоносителя. Основные закономерности и</p>	<p><i>Оценка:</i> зачтено <i>Описание характеристики выполнения знания:</i> выставляется если правильно отвечено на 50% и более вопросов имеет полный развернутый ответ. Ответ построен логично.</p> <p><i>Оценка:</i> не зачтено <i>Описание характеристики выполнения знания:</i> выставляется если правильно отвечено на менее чем 50% вопросов.</p>

	<p>структура математической модели. 9. Модель ионных равновесий с учетом наличия органических соединений применительно к энергоблокам с прямоточными котлами. Ионный состав теплоносителя. Основные закономерности и структура математической модели. 10. Моделирование ионных равновесий в обессоленной воде применительно к работе Н-катионитных фильтров I ступени.</p>	
--	--	--

Независимая оценка качества обучения

Независимая оценка качества обучения предполагает внутренний аудит программ ДПО и анкетирование слушателей и/или работодателей по вопросам удовлетворенности процессом и результатами обучения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

а) литература НТБ МЭИ:

1. Егошина, О. В. Инженерные расчеты в системах химико-технологического мониторинга : учебное пособие по курсу "Принципы эффективного управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях" по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника" / О. В. Егошина, Нац. исслед. ун-т "МЭИ" . – М. : Изд-во МЭИ, 2013 . – 48 с. - ISBN 978-5-7046-1402-9 .
<http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=5005>;

2. Егошина, О. В. Системы химико-технологического мониторинга : учебное пособие по курсам "Химический контроль теплоносителей", "Принципы эффективного управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях" / О. В. Егошина, Нац. исслед. ун-т "МЭИ" . – М. : Изд-во МЭИ, 2013 . – 48 с. - ISBN 978-5-7046-1401-2 .
<http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=5006>;

3. Ларин, Б. М. Основы математического моделирования химико-технологических процессов обработки теплоносителя на ТЭС и АЭС : учебное пособие для вузов по специальности 140103 - "Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях" направления 140100 - "Теплоэнергетика" / Б. М. Ларин, Е. Н. Бушуев . – М. : Издательский дом МЭИ, 2009 . – 310 с. - ISBN 978-5-383-00307-7 .
<http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=4213>.

б) литература ЭБС и БД:

Не предусмотрено

в) используемые ЭБС:

Не предусмотрено



Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Шацких Ю.В.
Идентификатор	R6ca75b8e-ShatskikhYV-f045f12f

Руководитель ТОТ

Ю.В.
Шацких



Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Крохин А.Г.
Идентификатор	R6d4610d5-KrokhinAG-aa301f84

Начальник ОДПО

А.Г.
Крохин